



检 测 报 告

天宇（HC）检字第（210040901）号

检测类别：委托检测

项目名称：废水


委托单位：盐城智康再生资源有限公司

江苏天宇检测技术有限公司

2021年9月22日

检测报告说明

- 一、报告无江苏天宇检测技术有限公司检验检测专用章无效，无骑缝章无效。
- 二、报告只对所检样品检验项目的检验结果负责。对由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检验数据负责，不对样品来源负责。
- 三、报告内容涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
- 四、委托方对本报告有异议，请于收到报告十天内向本公司提出，逾期不予受理。
- 五、复制检测报告，必须经本公司批准并加盖检验检测专用章后方可有效。
- 六、未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。
- 七、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，相关排放标准由客户提供。
- 八、检测项目前加“*”表示该项目本公司未申请计量认证。
- 九、所有超过规定保存期的样品均不予留样，客户申请留样并支付样品管理费的除外。



单位: 江苏天宇检测技术有限公司

地址: 江苏省-盐城市-盐都区-盐龙街道办事处盐渎西路 900 号创新中心 1 号楼 4 层

邮编: 224000

电话: 0515-80995959

邮箱: ty80995958@163.com

检 测 报 告

委托单位	盐城智康再生资源有限公司		
地址	射阳东开发区海都大桥北首	联系人	吴总
样品类别	废水	电话	15345293999
采样人员	陈成、唐庆明	采样日期	2021.9.7
检测人员	徐春艳、王玲	检测日期	2021.9.8
检测目的	委托检测	采样地点	见附件 1
检测内容	一、废水： 1) 化学需氧量 2) 悬浮物		
检测结果	见第 2 页		
检测依据	见第 3 页		
主要仪器设备	JH-12COD 恒温加热器 (20026)、FA2204B 电子天平 (20102)		

编制: 吴清峰

一 审: 徐春艳

二 审: 张亚雯

签 发: 陈成

检测单位 (检验检测专用章)

日期: 2021 年 9 月 22 日

检 测 结 果

样品类别：废水

点位	结 果 项 目	2021.9.7		
		8:42~8:47	10:45~10:50	12:44~12:49
YS001 雨水排放口 S1	化学需氧量 (mg/L)	18	19	18
	悬浮物 (mg/L)	8	7	7

以下空白

检 测 依 据

样品类别	项目	分析方法	方法来源	检出限
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	HJ 828-2017	4 mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB/T 11901-1989	4 mg/L

以下空白


样品信息:				
检测类别	检测点	采样方式	样品编号	样品状态
废水	YS001 雨水排放口 S1	瞬时	FS210907004-9 1-1~1-3	无色、无味、透明

附件 1: 采样点位图

附件 2: 检测分析质量统计表

*****报告结束*****

附件 1：采样点位图



备注：★为废水检测点位，编号为S1；
日期：2021.9.7

附件 2:

检测分析质量统计表

报告编号: 天宇 (HC) 检字第 (210040901) 号													
样品类别	分析项目	样品数	现场平行样		实验室平行		加标回收		全程空白		标样		总合格数
			检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数	
废水	化学需氧量	3	1	1	1	1	/	/	1	1	1	1	4
	悬浮物	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
合计			1	1	1	1	/	/	1	1	1	1	4
													100
													/
													100